令和１年度　水質試験検査及び場外搬出物状況

（１）放流水水質試験成績

| 月別<br>項目 | 法規制値 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｐＨ<br>(mg/ℓ) | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | 6.8 | 6.8 |
| ＢＯＤ<br>(mg/ℓ) | 50<br>（日間平均30） | 5.7 | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 5.7 |
| ＣＯＤ<br>(mg/ℓ) | ― | 17.0 | | | | | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
| ＳＳ<br>(mg/ℓ) | 90<br>（日間平均70） | 7.9 | | | | | | | | | | | | | 7.9 | 7.9 |
| Ｔ－Ｎ<br>(mg/ℓ) | 120<br>（日間平均60） | 5.4 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | 5.4 |
| Ｔ－Ｐ<br>(mg/ℓ) | 16<br>（日間平均8） | 0.13 | | | | | | | | | | | | | 0.13 | 0.13 |
| 大腸菌群数<br>(個/㎤) | 3,000以下 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |

（２）場外搬出物状況

| 月別<br>項目 | 合計値 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈砂<br>(t) | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 助燃剤<br>(t) | 138.61 | 138.61 | | | | | | | | | | | | |
| 放流水量<br>($m^3$) | 3,777.9 | 3,777.9 | | | | | | | | | | | | |