

平成25年度 水質試験検査及び場外搬出物状況

(1) 放流水水質試験成績

月別 項目	法規制値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	最大値	最小値
pH (mg/l)	5.8以上8.6以下	6.7	7.1	7.1	6.6	6.7	7.2	7.1	7.0	7.0	6.6	6.7	6.7	6.9	7.2	6.6
BOD (mg/l)	50 (日間平均30)	1.2	1.5	<0.5	1.1	0.6	4.7	3.8	1.3	<0.5	2.6	1.4	1.5	1.6	4.7	<0.5
COD (mg/l)	—	7.2	10.0	7.7	7.0	5.8	7.5	4.4	6.0	9.8	7.1	5.0	4.5	6.8	10.0	4.4
SS (mg/l)	90 (日間平均70)	2.1	0.6	<0.5	1.8	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.1	<0.5
T-N (mg/l)	120 (日間平均60)	3.0	4.0	2.1	2.1	2.9	3.0	2.6	2.0	1.6	2.6	1.8	2.0	2.5	4.0	1.6
T-P (mg/l)	16 (日間平均8)	0.07	0.04	0.05	0.03	0.06	0.03	0.06	<0.01	0.05	0.11	0.02	0.08	0.05	0.11	<0.01
大腸菌群数 (個/ml)	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 場外搬出物状況

月別 項目	合計値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
し渣 (t)	75.06	18.12	6.94	0.00	6.49	0.00	5.56	0.00	6.73	8.28	7.18	7.35	8.41	6.26
沈砂 (t)	48.77	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	7.18	0.00	0.00	9.81	4.06
脱水汚泥 (t)	1921.54	162.07	157.39	166.42	166.48	148.98	143.80	142.38	145.76	166.36	155.12	179.06	187.72	160.13
放流量 (m <sup>3</sup> )	67310.5	5450.7	4961.6	5935.6	5555.1	5257.3	5990.6	5404.1	5657.9	5709.8	5142.1	5623.3	6622.4	5609.2