

令和4年度 水質試験検査及び場外搬出物状況

(1) 放流水水質試験成績

項目	月別 法届出値※1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値※2	最大値	最小値
pH	6.5以上8.5以下	7.3	7.5	7.7	7.6	7.8								7.6	7.8	7.3
BOD (mg/L)	10以下	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5								0.3	0.7	<0.5
COD (mg/L)	20以下	1.7	1.2	5.5	6.7	1.5								3.3	6.7	1.2
SS (mg/L)	10以下	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5								0.4	1.8	<0.5
T-N (mg/L)	10以下	3.5	1.1	1.7	1.0	1.3								1.7	3.5	1.0
T-P (mg/L)	1以下	0.20	0.18	0.30	0.28	0.37								0.3	0.37	0.18
色度	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油類) (mg/L)	30以下	—	—	—	—	—								—	0.0	0.0
N-ヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/L)	5以下	—	—	—	—	—								—	0.0	0.0
大腸菌群数 (個/cm ³)	3,000以下	14	0	0	0	0								2.8	14.0	0.0

※1 水質汚濁防止法による岡山県への届出値

※2 各項目の平均値算出において、<0.5は不検出とし、0とみなす。色度は、0.5きざみとし、小数点第2位以下を切り捨てる。

(2) 放流量状況

(単位：m³)

項目	月別 法届出値※1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	合計値
放流量 (日平均)	(146.9)	4,123.2 (137.4)	3,920.8 (126.5)	4,116.6 (137.2)	4,284.8 (138.2)	4,138.5 (133.5)								4,116.8 (134.5)	20,583.9

※1 水質汚濁防止法による岡山県への届出値

(3) 場外搬出物状況

(単位：t)

項目	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	合計値
沈砂		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
助燃剤		138.90	134.27	130.54	122.92	95.85								124.50	622.48
浚渫汚泥		0.00	25.28	0.00	23.59	29.31								15.64	78.18