

令和6年度 水質試験検査及び場外搬出物状況

(1) 放流水水質試験成績

項目 \ 月別	法届出値※1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値※2	最大値	最小値
pH	6.5以上8.5以下	7.7	7.9											7.8	7.9	7.7
BOD (mg/L)	10以下	1.2	2.6											1.9	2.6	1.2
COD (mg/L)	20以下	7.0	2.8											4.9	7.0	2.8
SS (mg/L)	10以下	<0.5	<0.5											—	0.0	0.0
T-N (mg/L)	10以下	2.3	2.3											2.3	2.3	2.3
T-P (mg/L)	1以下	0.21	0.30											0.3	0.3	0.2
色度	—	0.0	0.0											0.0	0.0	0.0
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油類) (mg/L)	30以下	—	—											—	—	—
N-ヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/L)	5以下	—	—											—	—	—
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	3,000以下	1	2											1.5	2.0	1.0

※1 水質汚濁防止法による岡山県への届出値

※2 各項目の平均値算出において、<0.5は不検出とし、0とみなす。色度は、0.5きざみとし、小数点第2位以下を切り捨てる。

(2) 放流量状況

(単位：m<sup>3</sup>)

項目 \ 月別	法届出値※1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	合計値
放流量 (日平均)	(146.9)	4,199.8 (140.0)	4,024.9 (129.8)											4,112.4 (134.8)	8,224.7

※1 水質汚濁防止法による岡山県への届出値

(3) 場外搬出物状況

(単位：t)

項目 \ 月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	合計値
沈砂	0.00	0.00											0.00	0.00
助燃剤	134.78	123.64											129.21	258.42
浚渫汚泥	0.00	23.44											11.72	23.44