

令和6年度 水質試験検査及び場外搬出物状況

(1) 放流水水質試験成績

項目	月別 法届出値※1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値※2	最大値	最小値
pH	6.5以上8.5以下	7.7	7.9	7.8	7.9									7.8	7.9	7.7
BOD (mg/L)	10以下	1.2	2.6	1.1	1.1									1.5	2.6	1.1
COD (mg/L)	20以下	7.0	2.8	8.4	5.8									6.0	8.4	2.8
SS (mg/L)	10以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									—	0.0	0.0
T-N (mg/L)	10以下	2.3	2.3	3.3	1.1									2.3	3.3	1.1
T-P (mg/L)	1以下	0.21	0.30	0.30	0.44									0.3	0.44	0.21
色度	—	0.0	0.0	0.0	0.0									0.0	0.0	0.0
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油類) (mg/L)	30以下	—	—	—	—									—	—	—
N-ヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/L)	5以下	—	—	—	—									—	—	—
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	3,000以下	1	2	1	2									1.5	2.0	1.0

※1 水質汚濁防止法による岡山県への届出値

※2 各項目の平均値算出において、<0.5は不検出とし、0とみなす。色度は、0.5きざみとし、小数点第2位以下を切り捨てる。

(2) 放流量状況

(単位：m<sup>3</sup>)

項目	月別 法届出値※1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	合計値
放流量 (日平均)	(146.9)	4,199.8 (140.0)	4,024.9 (129.8)	4,264.0 (142.1)	4,139.9 (133.5)									4,157.2 (136.3)	16,628.6

※1 水質汚濁防止法による岡山県への届出値

(3) 場外搬出物状況

(単位：t)

項目	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	合計値
沈砂		0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
助燃剤		134.78	123.64	110.96	113.94									120.83	483.32
浚渫汚泥		0.00	23.44	0.00	24.57									12.00	48.01