令和元年度　水質試験検査及び場外搬出物状況

（１）放流水水質試験成績

項目＼月別	法規制値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	最大値	最小値
ｐＨ (mg/ℓ)	5.8以上8.6以下	6.8	7.2	7.2											7.2	6.8
ＢＯＤ (mg/ℓ)	50 (日間平均30)	5.7	0.6	<0.5											5.7	<0.5
ＣＯＤ (mg/ℓ)	―	17.0	5.6	8.1											17.0	5.6
ＳＳ (mg/ℓ)	90 (日間平均70)	7.9	1.3	0.6											7.9	0.6
Ｔ－Ｎ (mg/ℓ)	120 (日間平均60)	5.4	2.8	2.7											5.4	2.7
Ｔ－Ｐ (mg/ℓ)	16 (日間平均8)	0.13	0.18	0.11											0.18	0.11
大腸菌群数 (個/㎤)	3,000以下	1	0	0											1	0

（２）場外搬出物状況

項目＼月別	合計値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
沈砂 (t)	0.82	0.00	0.00	0.82										
助燃剤 (t)	377.93	138.61	128.84	110.48										
放流水量 (m^3)	11,406.9	3,777.9	3,825.3	3,803.7										